

Installatie voorschrift Holetherm CC

Uitleg voor installatie en onderhoud

Voorschrift:

Het rookgas afvoersysteem moet worden opgebouwd in overeenstemming met de nationaal en regionaal geldende bouwvoorschriften. Indien U het Holetherm CC op slaat doe dit dan in de originele verpakking op een droge plaats.

Toepassing:

Het Holetherm CC is een systeem dat wordt toegepast als concentrisch rookgasafvoer systeem hierbij wordt de rookgasafvoer gecombineerd met de luchttoevoer met een rookgastemperatuur van maximaal 600°C. Het rookgasafvoerkanaal is een zogenaamd onderdruk systeem, wat wil zeggen dat de druk in normale gebruiksomstandigheden lager is dan de luchtdruk van de omgeving.

Het Holetherm CC rookgasafvoer kanaal is gemaakt van Roestvast staal:

- buitenwand: 1.4301 (304)
- binnenwand: 1.4404 (316L)

Wij adviseren u dringend om uitsluitend originele Holetherm CC onderdelen te gebruiken. Voor een overzicht van deze onderdelen kunt u de productcatalogus op onze internetsite raadplegen (www.holetherm.com)

Indien u veranderingen en of aanpassingen maakt aan het Holetherm CC kan dit de goede werking nadelig beïnvloeden. Garantie en aansprakelijkheid vervallen door dergelijke aanpassingen.

Het door u aangeschafte Holetherm systeem bevat geen gevaarlijke stoffen. Werk altijd veilig en let op draag tijdens de installatie beschermingsmiddelen. Materiaal kan scherpe randen hebben.

Vorbereiding:

Controleer voor montage de onderdelen. Meet het af te leggen traject van het Concentrisch kanaal. U voorkomt hiermee dat u tijdens installatie onvoorziene obstakels tegen komt. Streeft u naar een zo verticaal mogelijke installatie.

Begin de montage aan de zijde van het verbrandingstoestel en werk richting de uitmonding. Zorgt dat de binnenzijde inwaterend is en de buitenzijde afwaterend door aan de buitenzijde de omsteek over de insteek te plaatsen. Als de 2 elementen op elkaar staan deze verbinden met een klemband. (schroef van de slangenklem dient aan de rechterzijde te zitten voor een juiste passing over het profiel van het concentrisch rookgasafvoer kanaal)

Verbind ieder element volgens deze procedure.

Gebruik een muurbeugel na iedere 1,5 meter kanaaldelen

Als u het holetherm CC door een muur of vloer voert geef het kanaal dan voldoende ruimte Voor thermische effecten.

Gebruik voor het doorvoeren van een muur de holetherm CC muurdoorvoer, en voor het doorvoeren van het dak de Holetherm CC dakdoorvoer.